



Verslag en checklist Drank- en Eetstanden

EVENEMENT :

DATUM :

VERANTWOORDELIJKE :

MAILADRES :

BRANDWEER PREVENTIONIST :

Verslag en checklist :	NOK	OK	NVT
Opstellingsplaats in functie van brandoverslag naar omgeving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opstellingsplaats in functie van doorgang hulpdiensten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring stroomgroepen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring van de volledige elektrische installatie (installatie+stroomgroep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuring gasinstallaties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzekeringopolis BA , polis nr :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereikbaarheid hydranten en andere waterwinplaatsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opstelling gasflessen op correcte manier (vast met ketting)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opstelling van gasflessen uit het bereik van publiek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserve gasflessen op veilige plaats (gescheiden van volle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele gaslang niet langer dan 2 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele gaslang vertoont geen uitwendige beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soepele gaslangen niet ouder dan 5 jaar en voldoen aan NBN EN 559	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		NOK	OK	NVT
Keuring van de blusmiddelen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aard van de blusmiddelen en hoeveelheid				
Poederblusser	<input type="checkbox"/>			
Schuimblustoestel	<input type="checkbox"/>			
Blusdeken	<input type="checkbox"/>			

Verzamelde opmerkingen

Besluit

- Brandveilig : Het evenement kan doorgaan daar voldaan is aan de regelgeving
- Beperkt Brandveilig : Het evenement kan doorgaan mits voldaan wordt aan alle opmerkingen aangestipt op dit verslag, en dit voor het starten en openen van het evenement
- Niet Brandveilig : Het evenement kan niet als voldoende veilig aangenomen worden. Het kan pas doorgaan mits het wegwerken van alle opmerkingen aangestipt op dit verslag en na een nieuw controle

Opgemaakt te

op

Graad, naam preventieonst

Verantwoordelijke organisatie